

KIVONAT

a Képviselő-testület 2016. december 1-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandókat!

**56/2016. (XII. 1.) ÖH**

**A felsőlajosi 025 hrsz-ú ingatlanon található belvív elvezető árokkal kapcsolatos - a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja szerinti – hozzájárulás megadásával kapcsolatos döntés meghozatala**

**Határozat**

- 1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 025 hrsz-ú ingatlanon található XX/d jelű (belvív elvezető) árkot a Márka Üdítőgyártó Kft. a Felsőlajos, Közös külterület, 034/14 hrsz-ú ingatlanon létesítendő üdítőital palackozó működése során keletkező tisztított szennyvíz elvezetése céljából igénybe vehesse a jelen határozat 2. pontjában meghatározott feltételekkel.
- 2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1. pontban adott hozzájárulását az LMKOHFL/26/6/2016. iktatószámon kiadott befogadói és tulajdonosi nyilatkozatban foglaltak fenntartásával az alábbi feltételekkel adja meg:
  - a.) A nyomott csatorna kitorcollóművét úgy kell kialakítani, hogy:
    - aa.) a kitorcollás a folyásiránnyal 45 °-os szöget zárjon be (a bevezetés folyásirányba történjen, ne arra merőlegesen),
    - ab.) a 14-187-09-09 jelű tervlapon ábrázolt „terméskő betonagyazatba” burkolást a mederfenéig kell levinni, illetve a mederfenéken is ki kell alakítani (az ábrázolt „kőszórás” helyett), a betorkollástól számított legalább 2 m hosszon. Az ábrázolt kőszórást a többi szakaszon meg kell tartani.
  - b.) A keletkező és bevezetésre kerülő tisztított technológiai szennyvíz tisztaságának meg kell felelnie a mindenkor hatályos, a vízminőségre vonatkozó jogszabályoknak, így különösen a jelenleg hatályos, *a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól* szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendeletnek.
  - c.) A b. pont szerinti vízminőséget igazoló iratokat megkeresésünk esetén kérjük rendelkezésre bocsátani.
  - d.) A felsőlajosi 025 hrsz-ú ingatlanon található XX/d jelű (belvív elvezető) árok bekötővezetékekkel érintett partszakasza, továbbá a nyomott bekötővezeték, és a kitorcolló műtárgy fenntartásáról, karbantartásáról és tisztán tartásáról a befogadó csatorna állagának és vízelvező képességének változása nélkül a létesítmény tulajdonosának (üzemeltetőjének) kell gondoskodni. A létesítmény megszüntetése vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának a saját költségén kell az eredeti állapotot visszaállítani.

- e.) A felsőlajosi 025 hrsz-ú ingatlanon található XX/d jelű (belvíz elvezető) árokba történő szennyvíz bevetésből adódó többletköltségeket, valamint a szennyvíz bevetéssel összefüggésben keletkező minden kárt a Márka Üdítőgyártó Kft., mint a Felsőlajos, 034/14 hrsz-ú ingatlanon létesítendő vízkezelő műtárgy, szennyvíztisztító telep és a nyomott szennyvízvezeték tulajdonosa köteles viselni.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2016. december 1.

**Kihagyva a kihagyandókat!**

Kmf.

Juhász Gyula sk.  
polgármester

dr. Balogh László sk.  
jegyző

**A kivonat hiteles!**

Lajosmizse, 2016. december 1.

Almási Anita Ildikó  
titkársági ügyintéző